

Data sheet

Commercial Art.No.: Z7.285.3227.0

insulated jumper bar IVB WKN 35 - 12

Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKN ..., 12 -pole



Commercial Art.No.	Z7.285.3227.0
EAN	4015573158382
Order Unit	5

certificates / approvals

SEV-Ex

Technical data

general

color	yellow
modular spacing	15.95 mm
number of bridged clamps	12
mounting method	screwable
insulated	yes
model	cross connector

classification

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141140
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489

product compliance

ROHS conformity status	compliant/exempted
ROHS exceptions	III-6(c)
REACH-SVHC conformity status	Duty-To-Declare


REACH-SVHC substances	Lead
REACH-SVHC CAS numbers	7439-92-1

3-polige Ausführung
3 poles variant

2-20x 05.511.1153.0

07.285.20
3227

2-20x 05.005.3612.0



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwechslung und Mitteilung
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit ZG gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2-20x 05.511.1021.0

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type
Z7.285.20MM.0	20	315,05	303,05	IVB WKN 35 M-20
Z7.285.22MM.0	2	27,95	15,95	IVB WKN 35-2
Z7.285.23MM.0	3	43,9	31,9	IVB WKN 35-3
Z7.285.24MM.0	4	59,85	47,85	IVB WKN 35-4
Z7.285.25MM.0	5	75,8	63,8	IVB WKN 35-5
Z7.285.26MM.0	6	91,75	79,75	IVB WKN 35-6
Z7.285.27MM.0	7	107,7	95,7	IVB WKN 35-7
Z7.285.28MM.0	8	123,65	111,65	IVB WKN 35-8
Z7.285.29MM.0	9	139,6	127,6	IVB WKN 35-9
Z7.285.30MM.0	10	155,55	143,55	IVB WKN 35-10
Z7.285.31MM.0	11	171,5	159,5	IVB WKN 35-11
Z7.285.32MM.0	12	187,45	175,45	IVB WKN 35-12

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		f. Verwendung: -		Bl.: I von I	
/	Maßstab	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index
/	/	Entworfen	06.03.	Treschan	Z7.285.2027.0 01K		
/	/	Geprüft	-	DST			
/	/	Normgepr.	-	-	Ersatz für:		
wieland Elektrische Verbindungen		Typ:		Benennung			
		IVB WKN 35-...		VERBINDUNGSSTEG jumper bar			
Buchstabe	Datum / Blatt	Änderung					

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G 1.1 2.1 1.1 Z72852027001 CADW28 treschan 06.03.2002 14:36:23 1000